

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-280/2017-II
Дана: 12.10.2017. године
ПЛАНДИШТЕ**

Предмет: Одговори на питање заинтересованих понуђача

На прво питање:

Да ли се при доказивању кадровског потенцијала може приложити лиценца одговорног извођача радова (грађевинског инжењера) бр. 410, која покрива област деловања одговорних извођача са лиценцом 413 и 414 уместо другог захтева у тендерској документацији, односно да је потребан одговорни извођач радова са лиценцом 413 или 414?

Одговор је:

Лиценца 410 не може мењати лиценце 413 или 414.

На друго питање:

Да ли можете објавити шеме столарије?

Одговор је:

Шема строларије објављена је на интернет страници Општине Пландиште.

На треће питање:

Да ли постоји могућност објављивања предмера радова у „excel“ формату у циљу боље калкулације и припреме самог тендера?

Одговор је:

Није дозвољено објављивање предмера у „excel“ формату.

На четврто питање:

Да ли је у предмеру радова, у делу сувомонтажерски радови, у опису позиције бр. 3: „Монтажа спуштеног плафона на скривеној алюминијумској подконструкцији типа „АРМСТРОНГ“ – плафон „ПЛАНЕТ“ дим 60x60 или сл. у поткровљу. Комплет са потребним прибором, бандажирањем спојева и глетовањем. Обрачун по м² дошло до грешке у опису имајући у виду да је „Планет“ АМФ плафон који се поставља на АМФ видљиву конструкцију, и код којих се спојеви не бандажирају и не глетују?

Одговор је:

Дошло је до грешке у опису радова. Тип спуштеног плафона јесте „ПЛАНЕТ“ производића АМФ, ивица плоче: СК, дебљине 13мм из колекције: „ЕКОМИН“ и поставља се на АМФ видљиву подконструкцију.

На пето питање:

На листу 154. пише да код давања понуде обавезно навести тип и карактеристике опреме која се нуди ако се разликује од наведене у предмеру. Молимо Вас да објасните како то урадити, дописати руком или прилозити на посебном листу?

Одговор је:

Све једно је како ће се приложити објашњење. Једино битно је да опрема која се нуди мора да буде истих, или бољих карактеристика у односу на опрему која се налази у конкурсној документацији.

Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне набавке – Извођење радова на реконструкцији објекта Дома здравља „1 Октобар“ у Пландишту, у складу са Одговорима на питања као и на Захтев на додатним појашњењем, врши **Измену и допуну конкурсне документације**.

С обзиром на то да је Конкурсна документација изменењена осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, рок који је наведен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији Наручиоца се продужава, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Овај одговор, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

