

ЈП "ПОЛЕТ" Пландиште
Број : 1-14/2023-02
Дана : 24.03.2023.год.
П Л А Н Д И Ш Т Е

ART ROYAL INŽENJERING
Панчево, Трг Слободе бр1

ПРЕДМЕТ : Издавање услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката

Јавно предузеће "ПОЛЕТ" ПЛАНДИШТЕ из Пландишта, на основу захтева број 13/23 од 21.03.2023.године, достављеног од стране „ART ROYAL INŽENJERING“ Панчево, Трг Слободе број 1., којим се тражи достављање посебних услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, податке о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима на предметном подручју за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110 kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009-исправка, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), став 2. и чланова 44, 45 и 46 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Сл.гласник РС" број 32/2019) и з д а ј е:

УСЛОВЕ

за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, податке о постојећем стању, условима коришћења и развојним плановима на предметном подручју за изградњу објекта трафостанице 110 kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV)


На удаљености од око 38 и дубини 0,9 метара од регулационе линије парцеле бр.1990 К.О. Маргита с леве стране пута Зрењанин Вршац налази се дистрибутивни гасовод Пландиште - Маргита од челичних цеви називног пречника DN 90, радног притиска 8 bar. којим управља ЈП "Полеет" Пландиште,

Изградња објекта трафостанице 110 kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) на кат.парцели бр.1990 К.О. Маргита не утиче на стабилност постојећег дистрибутивног гасовода Пландиште - Маргита који се налази ван предметног подручја и „ЈП Полеет“ Пландиште нема развојних планова на предметном подручју тако да не дајемо посебне техничке услове за заштиту и уређење простора и изградњу објекта у односу на постојећи гасовод.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева
2. Архиви

обрадио
руководилац техничког сектора
Милан Брекић



директор
Мирослав Петровић