

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ROP-PLA-6622-LOC-1/2021
Дана: 19.03.2021. године
ПЛАНДИШТЕ**

Општинска управа општине Пландиште поступајући по захтеву [REDACTED], поднешеном преко пуномоћеника [REDACTED], за издавања локацијских услова, на основу члана 8ђ и 53а, 54, 55, 56, 57 у вези са чланом 134. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019-др.закон и 9/2020), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 115/2020), члана 10 став 3 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.68/2019), и члана 8. Одлуке о организацији општинске управе ("Сл. лист општине Пландиште" бр. 8/2018, 7/2019 и 29/2019) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу надземних самоносивих KDS водова за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Пландиште у насељу Јерменовци на к.п. 316/1, 976, 975, 974/2, 974/1, 932, 2503, 887, 184 –све КО Јерменовци.

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

Увидом у усвојен плански документ : Просторни план општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр 9/11), утврђено је да се предметне парцеле 316/1, 976, 975, 974/2, 974/1, 932, 2503, 887, 184 КО Јерменовци налазе унутар грађевинског подручја насеља Јерменовци (уличне саобраћајнице и државни пут II а реда бр. 132).

Правила грађења и уређења на предметним локацијама дефинисана су Просторним планом општине Пландиште", бр 9/11).

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Према подаци из приложеног Идејног решења - 0 - главна свеска, бр.тех.документ. [REDACTED], израђена од стране [REDACTED], главни пројектанти Видоје Вукорец, дипл.инж.ел. лиценца број 353 9096 04, заједно са 5. Пројектом телекомуникација бр.тех.документ. [REDACTED] године израђена од стране [REDACTED] одговорни пројектант Видоје Вукорец, дипл.инж.ел. лиценца број 353 9096 04

Објекат – Надземни самоносни KDS водови за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Пландиште у насељу Јерменовци на к.п. 316/1, 976, 975, 974/2, 974/1, 932, 2503, 887, 184 –све КО Јерменовци.

Тип објекта :типски оптички водови (део телекомуникационе мреже)

Категорија објекта „Г“, **Класификациона ознака** 222431 – Локални телекомуникациони водови
Дужина трасе цца 6.000 м

Забране и ограничења садржани у планском документу

Увидом у плански документ на основу кога се издају локацијски услови - Просторни план општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр 9/11), утврђено је да предметни захтев није у складу са планским документом, те није могуће дозволити градњу у складу са поднетим захтевом.

Увидом у плански документ на основу кога се издају локацијски услови - Просторни план општине општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште", бр 9/11), утврђено је да предметни захтев није у складу са планским документом у следећем :

У поглављу односно поглављима прописано је :

1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.6.4. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура

Електронска комуникациона мрежа (ЕК) обухвата све врсте каблова који се користе за потребе електронских комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.) као електронске комуникационе објекте. Изградња електронске комуникационе инфраструктуре и објекта реализоваће се по условима из Плана. Електронску комуникациону мрежу градити подземно на подручју Плана, у коридорима саобраћајница свих нивоа.

1.6.4.1. Електронска комуникациона инфраструктура у грађевинском подручју насеља

- ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница;
- Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање од 0,8 m;
- Ако постоје постојеће трасе, нове ЕК каблове полагати у исте;
- При паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 90°;
- При паралелном вођењу ЕК и гасних инсталација, најмање растојање ЕК каблова од гасовода високог притиска изнад 1,6 бара, мора бити најмање 1,5 m, а кабловски разделници и кабинети 4,0 m, од гасних инсталација, високог притиска испод 1,6 бара, мора бити најмање 0,6 m, од гасних инсталација, високог притиска испод 1,6 бара, мора бити најмање 0,6 m, а кабловски разделници и кабинети 4,0 m, од гасних инсталација, средњег притиска 0,5-1 бара, мора бити најмање 0,4 m, а кабловски разделници и кабинети 2,0 m и од од гасних инсталација ниског притиска до 0,5 бара, мора бити најмање 0,4 m, а кабловски разделници и кабинети 1,0 m;
- При укрштању ЕК и гасних инсталација, најмање растојање ЕК каблова од гасовода високог притиска изнад 1,6 бара, мора бити најмање 0,4 m, а подручје укрштања је 1,5 m, од гасних инсталација, високог притиска испод 1,6 бара, мора бити најмање 0,4 m, а подручје укрштања је 1,0 m, гасовода средњег и ниског притиска мора бити најмање 0,4 m, а подручје укрштања је 0,4 m мора бити најмање 0,4 m, а подручје укрштања је 1,5 m;
- При укрштању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевоводом водовода, хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, а вертикално 0,5 m, од цевовода одводне канализације, хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5m, као и вертикално растојање.

Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне електронске комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника;
- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у привредним зонама и ободима насеља;
- Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена не могу се градити у комплексима школа, вртића, домовима здравља, старачким домовима и сл.
- У централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске стубове;
- Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни;
- Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
- До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице;
- Слободне површине комплекса озеленити.

У складу са свим наведеним, нису испуњени услови за грађење у складу са поднетим захтевом.

На основу ових локацијских услова не може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се поднети приговор Општинском већу Општине Пландиште у року три дана од дана достављања овог Закључка таксирана са 150,00 динара општинске административне таксе.

Нсдземни самоносиви KDS водови за потребе дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже на територији општине Пландиште у насељу Јерменовци на к.п. 316/1, 976, 975, 974/2, 974/1, 932, 2503, 887, 184 –све КО Јерменовци.

ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу захтева путем пуномоћника
2. Регистратору
3. Објавити на интрнет страници надлежног органа и ЦИС-а

Саветник : Борислав Родић дипл.инж.грађ.



НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Олавић Мак, дипл. правник